



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Юрьянского района

ул. Большевиков, 32 п. Юрья, 613600
тел./факс 2-12-63 (код 83366)

15.10.2018 № 177-2-44
На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«15» октября 2018 г.

пгт. Юрья
(город, село, район)

Я, начальник ОНДПР Юрьянского района Козлов В.Л.

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрел дело об административном правонарушении № 14 от «15» октября 2018г. в области пожарной безопасности в отношении КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»

(указывается Ф.И.О. лица, в отношении которого вынесено постановление)

При рассмотрении дела были установлены следующие причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения:

14 сентября 2018 г. в 14 час. 00 мин. при проведении плановой проверки КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», расположенного по адресу: Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15 установлено, что директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна нарушила требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых 25.04.2012г. №390, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (ФЗ №123-ФЗ), а именно:

п.1 Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии; участки электросети выполнены в виде временных транзитных электролиний, не закреплённых к стенам помещений, в нарушение требований п.42 «з» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

п.2 Защитные ограждения кровли зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.3 Наружные пожарные лестницы второго этажа зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.4 Помещение вентиляционной камеры мастерских (1 этаж здания) захламлено бытовыми предметами, инвентарём, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23, п.п. «б».

п.5 Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления, в нарушение требований п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», п. 9.28 СНиП 2.04.02-84; ГОСТ 12.4.009-83

п.6 В здании хозблока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

Сообщая об изложенном, предлагаю Вам принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Одновременно разъясняю, что на основании ч.2 ст.29.13. КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ.

(подпись лица, вынесшего постановление)

В.Л. Козлов
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил
Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа
с. Великорецкое Юрьянского района»
Горохова Вера Николаевна

(указывается должность, Ф.И.О.)

(подпись)

« 15 » октября 2018 г.

Представление направлено _____

(адрес, дата, исходящий №.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

о назначении административного наказания

«15» октября 2018 года
14 час. 30 мин.

пгт.Юрья, ул. Большевиков,
32, каб. ОНДПР Юрьянского
района

**Я, главный государственный инспектор Юрьянского района по пожарному надзору
Козлов Владимир Леонидович**

(должность, фамилия и инициалы лица составившего протокол)

руководствуясь ст.ст. 23.34., 29.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 14 от 15.10.2018 года по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»
2. Юридический адрес, тел. (факс)	613636, Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15
3. Номер регистрационного свидетельства	2084338004265
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Кировской области
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета	ОАО «Сбербанк» р/сч 40601810200003000001, ИНН 4338003425, КПП 433801001, БИК 043304609, ОКПО 10956857, ОГРН 1024301274942, ОКОГУ 2300223, ОКТМО 33649416101
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	По линии ОНДПР не привлекалось
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица	Горохова Вера Николаевна
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя	Приказ (распоряжение) о назначении на должность №31-к от 02.07.2018г
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя	паспорт серия 3304 № 217203 выдан 29.09.2003г. отделом внутренних дел Юрьянского района Кировской области

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

УСТАНОВИЛ:

14 сентября 2018 г. в 14 час. 00 мин. при проведении плановой проверки КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», расположенного по адресу: Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15 установлено, что директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна нарушила требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых 25.04.2012г. №390, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (ФЗ №123-ФЗ), а именно:

п.1 Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии; участки электросети выполнены в виде временных транзитных электролиний, не закреплённых к стенам помещений, в нарушение требований п.42 «з» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

п.2 Защитные ограждения кровли зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.3 Наружные пожарные лестницы второго этажа зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.4 Помещение вентиляционной камеры мастерских (1 этаж здания) захламлено бытовыми предметами, инвентарём, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23, п.п. «б».

п.5 Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления, в нарушение требований п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», п. 9.28 СНиП 2.04.02-84; ГОСТ 12.4.009-83

п.6 В здании хозблока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

В полученных материалах имеются достаточные данные, свидетельствующие о том, что юридическое лицо – Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района допустило нарушение требований пожарной безопасности, т.е. совершило правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ.

Протокол об административных правонарушениях составлялся в присутствии директора КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Гороховой Веры Николаевны 15.10.2018 года.

Данные административные правонарушения имеют единый родовой объект посягательства - общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Таким образом, Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района допустило нарушение требований пожарной безопасности, чем совершило административное правонарушение, содержащее состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ и рассмотрение которых, в соответствии с ст. 23.34 КоАП РФ отнесено к полномочиям органа государственного пожарного надзора.

Должностное лицо, директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлена путем вручения протокола об административном правонарушении от 15.10.2018 № 14, а также ходатайства Гороховой В.Н. о рассмотрении дела об административном правонарушении 15.10.2018.

Горохова В.Н. на рассмотрение дел об административных правонарушениях являлась лично, заявления, ходатайства и отводы в адрес ОНДПР Юрьянского района не заявляла.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание

обстоятельств, смягчающих иотягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.ст.4.2, 4.3 КоАП РФ, в ходе рассмотрения дела не установлено

(указывается смягчающее иотягчающие обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое»

(наименование организации)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлечь к административной ответственности в виде:

предупреждения

Законному представителю юридического лица Гороховой В.Н. разъясняются ее права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

4. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

5. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

6. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

7. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

8. В соответствии с ст. 51 Конституции РФ имеете право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, круг которых определен Федеральным законом.

Объявить Гороховой В.Н., что настоящее постановление
может быть обжаловано Заместителю начальника Главного управления МЧС России по Кировской области
- начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы
– Бармину Константину Васильевичу (610035 г. Киров, ул. Маклина 65); в
Юрьянский районный суд Кировской области

(в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в

суд по месту рассмотрения дела)

Жалоба может быть подана в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления.

**Уведомление о сроке оплаты административного штрафа и о возможном привлечении
лица, не уплатившего в установленный срок сумму административного штрафа,
к административной ответственности**

Настоящим уведомляю Вас о том, что на основании постановления по делу об административном правонарушении срок добровольной уплаты суммы административного штрафа истекает **на 61 день с момента получения настоящего постановления.**

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.2 КоАП РФ уведомляю Вас о том, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток, а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Права разъяснены и понятны. С постановлением и материалами дела об административном правонарушении на _____ листах ознакомлен(а). Гороховой В.Н. 15.10.2018 г. 14 час. 30 мин.

(подпись представителя, дата)

Подпись лица, вынесшего постановление

Козлов В.Л.

Постановление получил

Гороховой В.Н. 15.10.2018 г. 14 час. 30 мин.

(подпись представителя или отметка о направлении ему постановления, указав дату)

Адрес подразделения
ОНДПР

Кировская область п. Юрья, ул. Большевиков, 32

Взыскатель: Главное управление МЧС России по Кировской области.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК РФ по Кировской области (ГУ МЧС России по Кировской области)

ИНН 4345091888; КПП 434501001

Код ОКАТО: 33 208 000 000; ОКТМО 33608000

р/с 401018109000000010001

Банк получателя: Отделение Киров: БИК 043304001 Лицевой счет: 04401782580

Код классификации доходов 177 1 16 27000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы)

за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».

Назначение платежа «штраф по постановлению от

Отметка о вступлении постановления в законную силу:

Постановление вступило в законную силу **«25» октября 2018 г.** (по истечении 10 суток с момента получения копии).

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от «____» _____ 20____ г. исполнено

(указывается дата, кем, номер документа)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Вышестоящий орган: Приволжский региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, 603950, тел. (831) 200-11-01



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Кировской области)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПРОТОКОЛ № 14

об административном правонарушении

«15» октября 2018 г.
14 часов 00 минут

п.г.т. Юрья, ул. Большевиков,
32, кабинет ОНДПР
Юрьянского района

**Я, государственный инспектор Юрьянского района по пожарному надзору
Лялин Леонид Анатольевич**

(должность, фамилия и инициалы лица составившего протокол)

Руководствуясь ст. 28.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях,
составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

- 1. Полное название юридического лица** Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района».
- 2. Юридический адрес, тел. (факс)** 613636, Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15
- 3. Номер регистрационного свидетельства** 2084338004265
- 4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо** Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Кировской области.
- 5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета** ОАО «Сбербанк»
р/сч 40601810200003000001, ИНН 4338003425, КПП 433801001, БИК 043304609, ОКПО 10956857, ОГРН 1024301274942, ОКОГУ 2300223, ОКТМО 33649416101
- 6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда** Не привлекалось
- 7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица** Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»
Горохова Вера Николаевна
- 8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя**
Приказ (распоряжение) о назначении на должность №31-к от 02.07.2018г
- 9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя** паспорт
серия 3304 № 217203 выдан 29.09.2003г. отделом внутренних дел Юрьянского района Кировской области

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

у с т а н о в и л :

14 сентября 2018 г. в 14 час. 00 мин. при проведении плановой проверки КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», расположенного по адресу: Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15 установлено, что директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна нарушила требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых 25.04.2012г. №390, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (ФЗ №123-ФЗ), а именно:

п.1 Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии; участки электросети выполнены в виде временных транзитных электролиний, не закреплённых к стенам помещений, в нарушение требований п.42 «з» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

п.2 Защитные ограждения кровли зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.3 Наружные пожарные лестницы второго этажа зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.4 Помещение вентиляционной камеры мастерских (1 этаж здания) захламлено бытовыми предметами, инвентарём, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23, п.п. «б».

п.5 Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления, в нарушение требований п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», п. 9.28 СНиП 2.04.02-84; ГОСТ 12.4.009-83

п.6 В здании хозблока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

(место, время совершения и событие административного правонарушения)

за что предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в РФ

Законному представителю юридического лица Горохова В.Н.

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1., 25.4. КоАП РФ

Мне разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. КоАП РФ.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

(подпись)

Свидетелям:

1.

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

2.

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6. КоАП РФ:

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
 2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
 3. Свидетель вправе: 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.
 4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.
 5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
 6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.
- Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

1. _____
2. _____
(подписи свидетелей)

Потерпевшим:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)
(адрес места жительства)

2. _____
(фамилия, имя, отчество)
(адрес места жительства)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. КоАП РФ:

1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.

1. _____
2. _____
(подписи потерпевших)

Ваше административное дело будет направлено на рассмотрение начальнику ОНДПР Юрьянского района Козлову В.Л. 15.10.2018 года по адресу: 613600, Кировская область, пгт Юрья, ул. Большевиков, 32, о дате и времени и месте рассмотрения протокола Вы будете уведомлены дополнительно

(отметка о извещении времени и месте рассмотрения административного дела)

С содержанием протокола ознакомлен:

Горохова В.Н.

(подписи участников производства по делу)

Копию протокола получил:

Горохова В.Н. 15.10.2018г.

(подпись участников производства по делу и дата получения)

Подпись лица, составившего протокол:

Л.А. Лялин

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. Е-mail: firekir@kirov.kirov.ru. телефон доверия (8332) 64-21-77. Вышестоящий орган: Приволжский региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород. Окский съезд. д. 6. 603950, тел. (831) 200-11-01.

Объяснения и замечания по содержанию протокола (могут прилагаться отдельно)

Ст. 51 Конституции РФ о том, что я вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом, мне разъяснена и понятна.

Горохова В.Н.
(подпись)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Н-СКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Кировской области)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о вызове лиц

“ 14 ” сентября 201 8 г.

п. Юрья

(место составления)

Я, старший инспектор ОНДПР Юрьянского района Лялин Л.А.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, совершенном

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА С.ВЕЛИКОРЕЦКОЕ ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА"

(фамилия инициалы лица (наименование юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу, адрес регистрации)

14 сентября 2018 г. в 14 час. 00 мин. при проведении плановой проверки КОГОВУ для детей-сирот
«Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», расположенного по адресу:
Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15
установлено, что директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое
Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна нарушила требования правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных 25.04.2012г. №390, Федерального закона №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (ФЗ №123-
ФЗ), а именно:

п.1 Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в
аварийном состоянии; участки электросети выполнены в виде временных транзитных
электролиний, не закреплённых к стенам помещений, в нарушение требований п.42 «з»
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»

п.2 Защитные ограждения кровли зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний, в
нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.3 Наружные пожарные лестницы второго этажа зданий детского дома-школы не имеют
актов испытаний, в нарушение требований п. 24 Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

п.4 Помещение вентиляционной камеры мастерских (1 этаж здания) захламлено бытовыми
предметами, инвентарём, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от
25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23, п.п. «б».

п.5 Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников
противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления, в
нарушение требований п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме», п. 9.28 СНиП 2.04.02-84; ГОСТ 12.4.009-83

п.6 В здании хозблока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), в
нарушение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме»

(место, время совершения и событие административного правонарушения)

ОПРЕДЕЛИЛ:

Для составления протокола об административном правонарушении вызвать в качестве законного
представителя юридического лица, в отношении которого ведется дело об административном
правонарушении

(наименование лица в соответствии со ст. 25.1 – 25.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Директора КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое
Юрьянского района» Горохову Веру Николаевну

(для физического лица – Ф.И.О. и адрес места жительства; для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

« 15 » октября 2018 г. к « 14 » час. « 00 » мин.


по адресу: пгт. Юрья ул. Большевиков, 32, 613600, каб. ОНДПР Юрьянского района

В соответствии со ст. 27.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях при неявке
без уважительной причины вызываемое лицо может быть подвергнуто принудительному приводу.

Л.А. Лялин т. (266) 2-12-63)

(подпись лица вынесшего определение)

(фамилия, инициалы)

Определение направлено:  14.09.2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Большевиков, 32, пгт. Юрья, 613600, тел. 2-12-63 (код 266)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №42/1/1-6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОС-
ТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА С.ВЕЛИКОРЕЦКОЕ
ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА"

Директору КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»
Гороховой Вере Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуаль-
ного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Юрь-
янского района по пожарному надзору (начальника ОНДПР Юрьянского района)

(наименование органа ГПН)

№ 42 от «13» августа 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «14» сентября 2018 г. по 14 ч. 00 мин.
«14» сентября 2018 г. проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Юрь-
янского района по пожарному надзору майором внутренней службы Лялиным Леонидом Анатолье-
вичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку)

зданий, территории, помещений КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое
РФ, Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьян-
ского района» Гороховой Верой Николаевной

(должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:**

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места вы- явленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии; участки электросети выполнены в виде временных транзитных электролиний, не закреплённых к стенам помещений.	п.42 «з» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»	До 14.09.2019г.	
2	Защитные ограждения кровли зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	До 14.09.2019г.	

3	Наружные пожарные лестницы второго этажа зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	До 14.09.2019г.	
4	Помещение вентиляционной камеры мастерских (1 этаж здания) захламлено бытовыми предметами, инвентарём.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23, п.п. «б»	До 14.09.2019г.	
5	Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», п. 9.28 СНиП 2.04.02-84; ГОСТ 12.4.009-83.	До 14.09.2019г.	
6	В здании хозблока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.42.	До 14.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Юрьянского района по пожарному надзору Лялин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа
с. Великорецкое Юрьянского района»
Горохова Вера Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
«14» сентября 2018 г.

Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России, телефон доверия 8-499-499-89-89. Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Большевиков, 32 пгт. Юрья, 613600, тел. 2-12-63 (код 266)

(указывается адрес места нахождения органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, номер телефона, электронный адрес)

пгт. Юрья

(место составления акта)

« 14 » сентября 2018 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 42

По адресу/адресам: 613636, Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул. Центральная, 15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) главного (заместителя главного) государственного инспектора Юрьянского района по пожарному надзору №42 от 13.08.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: _____
(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА
С.ВЕЛИКОРЕЦКОЕ ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА"**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"14" сентября 2018 г. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа

" " 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен** (заполняется при проведении выездной проверки): Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский

дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»
Горохова Вера Николаевна 15.08.2018г. в 08ч.
00мин. 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Юрьянского района по пожарному надзору (старший инспектор ОНДПР Юрьянского района) Лялин Леонид Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии; участки электросети выполнены в виде временных транзитных электролиний, не закреплённых к стенам помещений.	п.42 «з» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»	КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое, Директор КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Горохова В. Н.
2	Защитные ограждения кровли зданий детского дома-школы не имеют актов испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое, Директор КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Горохова В. Н.
3	Наружные пожарные лестницы второго этажа здания детского дома-школы не имеют актов испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое, Директор КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Горохова В. Н.

4	Помещение вентиляционной камеры мастерских (1 этаж здания) захламлено бытовыми предметами, инвентарём.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23, п.п. «б»	КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое, Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Горохова В. Н.
5	Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», п. 9.28 СНИП 2.04.02-84; ГОСТ 12.4.009-83.	КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое, Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Горохова В. Н.
6	В здании хозблока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.42.	КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое, Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Горохова В. Н.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Л.А. Лялин

(подпись проверяющего)

Горохова В.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Л.А. Лялин

(подпись проверяющего)

Горохова В.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН №42/1/1-6 от 14.09.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Юрьянского района по пожарному надзору

Лялин Леонид Анатольевич

(должность, ФИО)



М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» Горохова Вера Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» сентября 2018 г. У

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России, телефон доверия 8-499-499-89-89. Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.Е mail:firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

**Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение**

**для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,**

**«Детский дом-школа с.
Великорецкое Юрьянского
района»**

613636 Кировская обл.
Юрьянский р-н с. Великорецкое
ул. Центральная – 15
тел.: 8(83366) 6 – 21 - 29
факс: 8(83366) 6 – 21 – 61
E-mail: welikordd@mail.ru
03.12.2018 № 132

**Начальнику ОНДПР
Юрьянского района
Козлову В.Л.**

На Ваше представление от 15.10.2018 № 177-2-44 «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» администрация КОГОбУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», сообщает следующее:

1. В ходе рассмотрения представления, нарушения в нем указанные нашли подтверждение.
2. Так, действительно, бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии. В целях устранения указанных нарушений в 2019 финансовом году планируется замена электропроводки в здании хозблока и в здании спального корпуса КОГОбУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района». В текущем финансовом году необходимых денежных средств в учреждении не имеется.
3. По факту отсутствия актов испытаний защитных ограждений кровли зданий спального и учебного корпусов КОГОбУ для детей-сирот «Детский дом-школа» и актов испытаний наружных пожарных лестниц второго этажа зданий спального и учебного корпусов КОГОбУ для детей-сирот «Детский дом-школа» и в целях устранения указанных нарушений в 2019 финансовом году планируется провести акты испытаний указанных объектов. В текущем финансовом году необходимых денежных средств в учреждении не имеется. От ООО «Технические средства охраны» КОГОбУ «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» получено коммерческое

предложение об оказании услуг по испытанию ограждений кровли и лестниц общей стоимостью 41 690 (сорок одна тысяча шестьсот девяносто) рублей. Копия прилагается.

4. На момент проверки помещение вентиляционной камеры мастерских было захламлено бытовыми предметами, инвентарем. В целях устранения указанных нарушений указанное помещение было освобождено от посторонних лишних предметов и инвентаря. В целях недопущения повторения подобных нарушений ответственному за пожарную безопасность учреждения Кузнецову Е.Л. было вынесено строгое предупреждение.
5. На данный момент времени знаки пожарной безопасности, обозначающих места нахождения наружных источников водоснабжения обновлены.
6. На данный момент времени в здании хозблока все светильники оснащены колпаками (рассеивателями).

Директор



В.Н. Горохова