

Сергей Митин

Директору КОГОБУ для детей -
сирот «Детский дом – школа с.
Великорецкое Юрьянского района»

Гороховой В.Н.

04.07.2019

02-04-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований действующего законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение пожарной безопасности и санитарных норм

Прокуратурой Юрьянского района проведена проверка в деятельности КОГОБУ учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом – школа с. Великорецкое Юрьянского района» (далее - Детский дом – школа с. Великорецкое) исполнения требований законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологических норм в деятельности выявлены нарушения требований закона.

Установлено, что в 2019 году КОГКУ «ЦЗН Юрьянского района» и КОГОБУ учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом – школа с. Великорецкое Юрьянского района» заключен договор по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Детский дом – школа с. Великорецкое обязана организовывать временные рабочие места для трудоустройства на них несовершеннолетних граждан с целью выполнения временных работ подсобного рабочего и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

В целях реализации взятых на себя обязанностей за 2019 год Домом – школой не заключены временные трудовые договоры с несовершеннолетними лицами.

В соответствии со ст. 15 ТК РФ трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Согласно ст.68 ТК РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

При осуществлении несовершеннолетними трудовой деятельности в Детском доме – школы с. Великорецкое, несовершеннолетние: Ларина У.В. 26.12.2002 г.р., Втюрина В.С. 14.02.2002 г.р., Подковырина Т.В. 21.12.2003 г.р., Гришина З.Г. 15.03.2004 г.р., Бедретдинов А.А. 25.05.2003 г.р., Хлюпиной А.А., Опарин А.В. 10.04.2003 г.р., не ознакомивались с должностной инструкцией рабочего по благоустройству территории, так как отсутствует подпись лица.

В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее - Трудовой кодекс №197), при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В учреждении Детского дома – школы с. Великорецкое осуществляют деятельность ночные младшие воспитатели, которые не имеют документов о педагогическом образовании, при осуществлении указанной деятельности (Абрамова Ф.А., Будина Е.В.)

В нарушении п.3 ч.3 ст. 14 ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" социальным

педагогом документально не фиксируется профилактическая беседа с несовершеннолетними, состоящих на учете.

В соответствии со ст.ст.3, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ; организации должны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Во исполнение требований ст. 16 Федерального закона 69-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (в ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима (далее – Правила).

Согласно п. 1 Правил, настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. «б, г» п.36, п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее – Правила) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов, фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их, противопожарная дверь кладового помещения в холле первого этажа здания школы находится в открытом положении и заблокирована в дверной коробке деревянным бруском, чем не обеспечено условие плотного закрывания двери.

Согласно п.55 Правил направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Пожарный водоем, расположенный справа при выезде на территорию школы, не имеет информационной таблички с указанием кубатуры

подземного резервуара и расстояния подъездных путей. Кроме того у вышеуказанного водоема при выезде на территорию интерната школы имеет затруднённый доступ, горловина водоёма открыта (нет люка), захламлен строительным мусором, информационный указатель отсутствует.

В соответствии п «а, б» п. 42 Правил эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Распределительная коробка в помещении сторожа технического здания интерната (помещение первого этажа) не закрыта крышкой. Кроме того распределительная коробка в предбаннике бани технического здания интерната не закрыта крышкой.

Согласно п.81 Правил перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

В нарушении вышеуказанных требований топка дровяной отопительной печи в бане, расположенной на первом этаже технического здания территории интерната, имеет дверцу с неисправным устройством закрывания (печь неисправна, не обеспечено условие плотного закрывания топки печи при её эксплуатации).

Согласно ст. ст. 2, 17 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08).

Согласно п. 1.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся.

В соответствии с п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке Детского дома – школы с. Великорецкое мойка посуды осуществляется губчатым материалом.

Так же, согласно п.6.6 СанПиН 2.4.5.3259-15 разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) маркируется: "ГП" - для готовой продукции (для разделки вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей, зелени и других пищевых продуктов, готовых к употреблению), "СП" - для сырой продукции (для разделки сырого мяса, сырой рыбы, сырых овощей), "СК" - для сырых кур, "Гастрономия" - для сыра, масла, колбас; "Хлеб" - для хлеба, "Сельдь" - для сельди.

В горячем цехе, разделочный инвентарь, а именно нож для нарезки продуктов не имеет маркировки.

Пункт 6.10 СанПиН 2.4.5.3259-15 пищевые продукты для приготовления блюд, приобретенные в магазинах и на рынках, должны иметь маркировочные ярлыки (этикетки) и документы, подтверждающие факт приобретения пищевых продуктов (кассовый чек или копия чека, и/или товарно-транспортная накладная, и/или счет-фактура), которые сохраняются до окончания срока годности пищевых продуктов и блюд.

В нарушении указанного требования замороженное мясо говядины находилось в холодильном оборудовании без маркировочного ярлыка. Кроме того, в цехе сырой продукции хранились овощи (свекла, лук репчатый, картофель продовольственный, а также капуста, на момент проверки находились без маркировки.

Согласно п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 помещение для отдыха и игр (гостиная) оборудуется шкафами, тумбами, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием, электронные весы для взвешивания пищевых продуктов в горячем цехе не имеют маркировки. Также, весы используются для взвешивания как сырой, так и готовой продукции, что является явным нарушением вышеуказанной нормы.

В нарушении п. 6.4 СанПиН 2.4.3259-15 для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски, мясорубки, овощерезки. Допускается использование кухонного комбайна с насадками для раздельной обработки сырых и готовых продуктов на пищеблоке отсутствует мясорубка для готовой продукции.

В соответствии с п. 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, горячего и холодного цехов, неохлаждаемых складских помещений, холодильных камер, вспомогательных

помещений, санитарных узлов) выделяют отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов должен иметь сигнальную (красную) маркировку. В овощном цехе на пищеблоке обнаружена швабра с ведром для мытья полов помещения, швабра находилась не в специально отведенном месте.

Вопреки ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 51 Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в детском доме-школе должным образом не организована медицинская помощь воспитанникам.

Медицинским сотрудником осуществляется деятельность по массажным процедурам без наличия сертификата. Кроме того, Подковырину Сергею Витальевичу назначено лечение по брекет-системе. Указанное лечение не выполнялось.

Выявленные факты свидетельствуют о ненадлежащей профилактической работе образовательного учреждения по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять действенные меры к устранению указанных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции



Р.А.Вылегжанин

**Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
«Детский дом-школа с.
Великорецкое Юрьянского
района»**

613636 Кировская обл.
Юрьянский р-н с. Великорецкое
ул. Центральная – 15
тел.: 8(83366) 6 – 21 - 29
факс: 8(83366) 6 – 21 – 61
E-mail: welikordd@mail.ru
02.12.19 № 174

**Заместителю прокурора
Юрьянского района
Д.Н. Сергееву**

На Ваше письмо от 25.11.19 № 02-04-2019 администрация КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», сообщает следующее:

Согласно рекомендаций Вашего письма, администрация КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» вернулась к рассмотрению представления от 04.07.19 № 02-04-2019 об устранении нарушений требований действующего законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение пожарной безопасности и санитарных норм.

1. Данное представление было рассмотрено с участием сотрудника прокуратуры.
2. В ходе рассмотрения представления указанные в нем нарушения нашли подтверждение.
3. По пункту о принятии на работу младших ночных воспитателей Абрамовой Д.А. и Будиной Е.В. без соответствующих документов о педагогическом образовании сообщаем следующее: согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"" Требования к квалификации младшего воспитателя - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. Так, Абрамова Ф.А.

имеет среднее специальное образование – аттестат № 3039 выдан 13.07.1978г.

Будина Е.В. имеет среднее (полное) общее образование, но не имеет профессиональная подготовка в области образования и педагогики. Ей будет рекомендовано пройти курсы профессиональной переподготовки в области образования и педагогики.

4. В целях устранения других нарушений были приняты исчерпывающие меры, а именно:

- 1) на пожраный водоем, расположенный справа при въезде на территорию школы, нанесена надпись с указанием кубатуры подземного резервуара. Подъезд к водоему расчищен.
- 2) Распределительные коробки во всех помещениях хоз. блока спального корпуса закрыты крышками.
- 3) Печь в помещении бани, расположенной в хоз. блоке спального корпуса, отремонтирована.

5.

№ п/п	Выявленные нарушения	Устранено/ не устранено	Рекомендации
1	В соответствии с п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке д/д – школы с. Великорецкое мойка посуды осуществляется губчатым материалом	устранено	Проведена тех. Учеба сотрудниками пищеблока по п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08
2	В горячем цехе, разделочный инвентарь, а именно нож для нарезки продуктов, не имеет маркировки	устранено	
3	В нарушении п.6.10 СанПиН 2.4.5.3259-15 замороженное мясо говядины находилось в холодильном оборудовании без маркировочного ярлыка	устранено	
4	В нарушении п.6.10 СанПиН 2.4.5.3259-15 в цехе сырой продукции хранились овощи без маркировки	устранено	
5	В соответствии с п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 в горячем цехе не имеют маркировки весы.	устранено	
6	В соответствии с п.5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 в овощном цехе на пищеблоке обнаружена швабра с ведром для мытья полов помещения	устранено	
7	Медицинским сотрудникам	Не устранено	Планируется

	осуществляется деятельность по массажным процедурам без наличия сертификата		прохождение курсов с получением сертификата
8	Не выполнено лечение по брекет – системе Подковырину С.В.	Не устранено	Написано ходатайство в Министерство образования для увеличения финансирования лекарственного обеспечения.

5. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявлено замечание:

- 1) Зам. директора по АХЧ, Грязину С.Н.
- 2) Ответственному за пожарную безопасность, Галкину А.Ю.
- 3) Электрику, Кузнецову Е.Л.
- 4) Диет. Сестре, Кузнецовой О.А.
- 5) Медицинской сестре, Оноховой О.В.

Копия приказа прилагается.

Директор

В.Н. Горохова